



RAPPORTO DI PROVA **257588 / 1**  
Emissione rapporto: 22/10/18  
Denominaz.campione: Corkpan Kork-Self

DITTA		BIO-SAFE - Padova	
DATA DELLA PROVA		14/09/2018	
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI	NUMERO C. A. S.	CONCENTRAZIONE (µg/m³)	
		dopo 72 ore #	dopo 28 giorni #
Formaldeide * \$	50-00-0	< 2	< 2
Acetaldeide * \$	75-07-0	19	6
Toluene	108-88-3	9	4
Tetracloroetilene	127-18-4	2	< 2
Xileni isomeri	1330-20-7	5	3
1,2,4 Trimetilbenzene	95-63-6	< 2	< 2
1,4 Diclorobenzene	106-46-7	< 2	< 2
Etilbenzene	100-41-4	2	< 2
2 Butossietanolo	111-76-2	< 2	< 2
Stirene	100-42-5	3	< 2
Acetone \$	67-64-1	7	< 2
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trielina	79-01-6	< 1	< 1
n Butanolo	71-36-3	2	< 2
Metiletilchetone	78-93-3	2	< 2
n Butile acetato	123-86-4	4	2
Esanale	66-25-1	2	< 2
Nonanale §	124-19-6	2	< 2
Composti non identificati §	---	8	5
Di (butil) ftalato	84-74-2	< 1	< 1
Di (2-etilesil) ftalato	117-81-7	< 1	< 1
Acido acetico	64-19-7	307	63
TVOC		348	77

NOTE: # prova in doppio

\* metodo con Dinitrofenilidrazina e HPLC non rientrante nell'ambito dell' Accredimento ACCREDIA.

§ quantificate come toluene

\$ VVOC